



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Trasmissione a mezzo Pec danilo.calabro@avvocatisiracusa.legalmail.it

Prot. 4414 del 9-3-2018

OGGETTO: Riscontro nota del 20.02.2018 del Gruppo Consiliare di Minoranza "Insieme per Cambiare" -
Guasti alla rete idrica incrocio (Via Vitt. Emanuele con via Garibaldi e via A. Uccello).
(INTERROGAZIONE).

ALL'AVV. CALABRO' DANILO
Via Umberto n. 110
96010 Canicattini Bagni

E p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
S E D E

Il sottoscritto Assessore ai Lavori Pubblici Savarino Pietro e per conto dell'Amministrazione Comunale, in riscontro alla nota n. 3130 del 20.02.2018, chiarisce alla S.V. quanto segue:

A seguito accertamenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale (Sezione manutenzione idrica) sulla problematica segnalata, a codesto Ufficio non è pervenuta alcuna lamentela da parte di cittadini residenti nella zona Ovest del centro abitato (incrocio tra la via Garibaldi con via Vitt. Emanuele e via A. Uccello) sul calo di pressione dell'acqua potabile.

Ciò nonostante, l'ufficio è a conoscenza di una perdita idrica nella zona in questione; tale perdita non può arrecare danni alle strutture pubbliche e private in quanto è localizzata nella rete di smaltimento acque piovane e non influisce sulla pressione idrica, quanto meno nell'accumulo dell'acqua nei serbatoi, così riferisce l'Ufficio.

Sarebbe opportuno, infine, di avere notizie più concrete sulla interrogazione avanzata ed in particolare sui cittadini che hanno segnalato l'inconveniente al fine di poter verificare singolarmente, con apposita strumentazione, la pressione idrica erogata e comunque invitare i cittadini a rivolgersi direttamente all'Ufficio Tecnico Comunale, ufficio debitamente preposto, a presentare i reclami.

Dalla Residenza Municipale addì 08.03.2018

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
(Sig. Savarino Pietro)